

KT3-06213HD5

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

19/05/2015
 Page 01/02

1. Tên mẫu : SIKA WATERBAR V-25
Name of sample
2. Số lượng : 01
Quantity
3. Mô tả : xem hình trang 02/02
Description see picture on page 02/02
4. Ngày nhận mẫu : 15/05/2015
Date of receiving
5. Nơi gửi mẫu : CÔNG TY SIKA HỮU HẠN VIỆT NAM
Customer KCN Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch, Đồng Nai
6. Điều kiện thử nghiệm : Nhiệt độ và độ ẩm phòng thử nghiệm: (25 ± 3)°C; (60 ± 5) % RH
Test condition Temperature and humidity at test lab
7. Thời gian thử nghiệm : 16/05/2015 – 19/05/2015
Test period
8. Kết quả thử nghiệm :

Tên chỉ tiêu <i>Characteristics</i>	Phương pháp thử <i>Test methods</i>	Kết quả thử nghiệm <i>Test results</i>
8.1 Độ bền kéo/ <i>Tensile strength</i> , MPa	TCVN 9407 : 2014 TCVN 4509 : 2006	14,4
8.2 Độ giãn dài khi đứt/ <i>Elongation at break</i> , %	TCVN 9407 : 2014 TCVN 4509 : 2006	350
8.3 Độ cứng Shore A/ <i>Shore A hardness</i>	TCVN 1595-1 : 2007	79
8.4 Khối lượng riêng/ <i>Density</i> , kg/m ³	TCVN 4866 : 2007	1,41

TRƯỞNG PTN HÀNG TIÊU DÙNG
HEAD OF CONSUMER PRODUCTS
TESTING LABORATORY

(Signature)
Nguyễn Phước Hải




PHÓ GIÁM ĐỐC
VICE DIRECTOR

(Signature)
Đương Thanh Uyên

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến./ *Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.*
 2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3. *This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Quatest 3.* N/A: không áp dụng.
 3. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu./ *Name of sample and customer are written as customer's request.* Not applicable
 4. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với k = 2, mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin.
Estimated expanded uncertainty of measurement with k = 2, at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information.

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT



TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

Head Office: 49 Pasteur, Q1, Hồ Chí Minh City, VIỆT NAM
Testing: 7 Road 1, Biên Hòa 1 Industrial Zone, Đồng Nai

Tel: (84-8) 3829 4274 Fax: (84-8) 3829 3012
Tel: (84-61) 383 6212 Fax: (84-61) 383 6298

www.quatest3.com.vn
qt-dichvutn@quatest3.com.vn