



ISO 9001 : 2008

**VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI**  
**INSTITUTE OF TRANSPORT SCIENCE AND TECHNOLOGY (ITST)**  
**VIỆN CHUYÊN NGÀNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG & BẢO VỆ CÔNG TRÌNH**  
**INSTITUTE FOR BUILDING MATERIALS AND CONSTRUCTION PROTECTION (IMCP)**  
**PHÒNG THÍ NGHIỆM HOÁ - VẬT LIỆU XÂY DỰNG LAS - XD 201**  
**CHEMISTRY - CONSTRUCTION MATERIAL LABORATORY LAS - XD 201**

Địa chỉ: Số 1252 đường Láng - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội  
 Add: 1252 Lang Street - Lang Thuong - Dong Da - Ha Noi

Điện thoại/Tel: 024.37664375  
 Fax: 024.37664375

Số: 2312/201.../TN LAS - XD 201

Mã số PTN / Lab. Code: LAS - XD 201

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM**  
**TEST RESULTS**

1. Đơn vị gửi mẫu/Client : CÔNG TY SIKA HỮU HẠN VIỆT NAM
2. Tên mẫu/Sample name : Sikalastic 110
3. Mã số mẫu/sample code : 756/2018 (1)
4. Dự án/ Project : Marina Square – Hạ Long – Quảng Ninh
5. Yêu cầu thí nghiệm/Test required : Thí nghiệm vật liệu đầu vào
6. Ngày gửi mẫu/Date receiving sample : 30/11/2018 Ngày thí nghiệm/Date of testings: 03/12/2018
7. Kết quả thí nghiệm/Test results :

| TT No | Hạng mục thí nghiệm<br>Testing Items    | Đơn vị Unit | Kết quả<br>Test results | Phương pháp TN<br>Test Method |
|-------|---|-------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1     | Độ giãn dài khi đứt/Elongation at break | %           | 810                     | ASTM D412                     |
| 2     | Độ bền kéo/ Tensile Strength            | MPa         | 2,38                    | ASTM D412                     |

**\* Ghi chú:**

- Kết quả thí nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu thử do đơn vị gửi đến/Testing results are only valueable for the sample sent by the customer
- Thông tin về mẫu thử do khách hàng cung cấp/Information about test sample provided by client.
- Lưu mẫu trong vòng 01 tháng/Storage the sample for one month.
- Không được phép sao chép kết quả thí nghiệm nếu không được sự đồng ý của Phòng thí nghiệm LAS XD-201/Cannot allow to reproduce the result if there is not agreement from laboratory LAS XD -201.

**VIỆN CHUYÊN NGÀNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG & BẢO VỆ CÔNG TRÌNH**  
**INSTITUTE FOR BUILDING MATERIALS AND CONSTRUCTION PROTECTION (IMCP)**

**Giám đốc/Director**

**ThS. Nguyễn Thúy Hằng**  
**MsC. Hang Nguyen Thuy**

**NHÀ THÀU THI CÔNG**

**PHÒNG THÍ NGHIỆM LAS - XD 201**  
**CHEMISTRY - CONSTRUCTION MATERIAL LABORATORY LAS - XD 201**

**Trưởng phòng/Department head**

**KS. Đào Minh Tuệ**  
**Eng. Tue Dao Minh**

**TƯ VẤN GIÁM SÁT**

Hà nội, ngày 18.12.2018

**Người TN/Tester:**

**ThS. Đỗ Văn Tài**  
**MsC. Tai Do Van**

**CHỦ ĐẦU TƯ**

